



C'est la norme NFPA-10 qui détermine les balises à respecter quant au type d'extincteur portatif requis pour chaque lieu, de même que pour son installation, son inspection et son entretien.

MESURES PROPOSÉES

- › Faites appel à des fournisseurs qualifiés dans l'application de la norme NFPA-10 pour effectuer une vérification annuelle portant sur ces éléments :
 - › Les composantes mécaniques (le corps de l'extincteur, les jets d'évacuation de l'agent extincteur, le manomètre, le poids, etc.);
 - › Le remplacement de l'agent extincteur. Notez que les agents extincteurs en poudre, à pression et aux halons doivent être changés aux 6 ans;
 - › La manomètre (cadran) de l'extincteur est dans la zone indiquant une pleine charge;
 - › Les tests de pression sur le corps de l'extincteur (tests hydrostatiques), le cas échéant.
- › Tenez un registre des vérifications mensuelles des extincteurs.
- › Conduisez un exercice annuel de manipulation des extincteurs à l'intention de vos employés les plus susceptibles d'avoir à combattre un début d'incendie.
- › Établissez un programme de vérifications mensuelles de vos extincteurs. Ce programme, assuré par vos employés, devrait porter sur les éléments suivants :
 - › L'extincteur est placé sur son support au mur et non par terre;
 - › L'extincteur est visible et accessible;

- › L'étiquette de manipulation est dirigée vers l'avant;
- › Le manomètre indique une charge complète (zone verte, ou midi);
- › L'extincteur est plein et son poids correspond à celui qui est indiqué sur son corps;
- › L'extincteur ne présente aucune bosse ni trace de rouille ou de détérioration du corps;
- › L'embout du tuyau ne présente aucune obstruction ou blocage du jet;
- › L'extincteur ne sert pas de support pour accrocher divers objets.

AVANTAGES

- › Possibilité d'extinction rapide d'un début d'incendie
- › Possibilité de retarder la propagation du feu et de limiter l'ampleur des dégâts
- › Meilleure protection des personnes

RESSOURCES

- › Ministère de la Sécurité publique, [L'extincteur d'incendie](#)