















SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE





Cette fiche vous propose une définition ainsi qu'une photo des principaux systèmes de protection incendie présents dans les municipalités. Elle a pour but de vous aider à identifier le système en place dans vos bâtiments ainsi qu'à déterminer celui qui serait le plus approprié pour chacun.

SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE

CODE	TERMINOLOGIE	DÉFINITION	VISUEL
1	Alarme incendie reliée*	<p>Système de protection contre l'incendie composé de dispositifs de détection, d'un panneau central de commande et d'un dispositif de signalement (cloche ou klaxon).</p> <p>La conception et l'installation doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S524 et effectuées par un entrepreneur qui détient une licence de la RBQ.</p> <p>De plus, il est relié à une centrale de surveillance qui elle doit être conforme à la norme CAN/ULCS561.</p> <p>Ces systèmes doivent être vérifiés annuellement par un entrepreneur certifié.</p>	 
2	Alarme intrusion reliée	<p>Système de protection qui vise à prévenir les intrusions et non les incendies.</p> <p>Système pouvant comporter des détecteurs d'ouverture de portes, de bris de verre, de mouvement, etc.</p> <p>Ce système est relié à une centrale de surveillance.</p>	 
3	Alarme incendie et intrusion reliée*	<p>Système de protection incendie accessoire à un système d'alarme intrusion pouvant comporter des détecteurs d'ouverture de portes, de bris de verre, de mouvement, etc.</p> <p>Des détecteurs de fumée ou de chaleur sont ajoutés à ce système à des endroits stratégiques.</p> <p>Le code de construction du Québec n'impose pas de normes à l'égard de ce type d'installation.</p>	 
4	Gicleurs automatiques	<p>Système de gicleurs de 9 têtes et moins qui n'est pas relié à un poste de surveillance homologué ULC.</p>	 

* Afin de favoriser l'intervention efficace des pompiers en cas d'incendie, il est souhaitable que ceux-ci soient appelés en priorité par votre centrale d'alarme privée.

CODE	TERMINOLOGIE	DÉFINITION	VISUEL
5	Gicleurs automatiques reliés	Système de gicleurs installé conformément à la norme NFPA-13 <i>Standard for the Installation of Sprinkler Systems.</i>	 
6	Aucune alarme	Aucune alarme.	
7	Alarme locale (non reliée)	<p>Système de protection qui vise à prévenir les intrusions et non les incendies.</p> <p>Système pouvant comporter des détecteurs d'ouverture de portes, de bris de verre, de mouvement, etc.</p> <p>Ce système n'est pas relié à une centrale de surveillance.</p>	

	Incendie
	Système d'alarme relié
	Intrusion
	Aucun