

AUTO-INSPECTION  
EN ÉLECTRICITÉ

Adresse du bâtiment inspecté

---

---

---

Cette fiche d'auto-inspection est conçue pour vous aider à repérer des anomalies électriques dans vos bâtiments et vos installations électriques. Ces anomalies sont facilement repérables. L'auto-inspection peut être effectuée par l'un de vos employés. Si une anomalie est décelée, nous vous fournissons une description de la marche à suivre. Vous aurez alors une installation électrique plus sécuritaire.

## 1) EST-CE QU'IL Y A PRÉSENCE D'OUVERTURES INUTILISÉES SUR L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE?

|                              |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Les ouvertures inutilisées peuvent être fermées à l'aide de bouchons ou de plaques conçues à cet effet. Ces travaux peuvent être faits par vos employés ou vous pouvez consulter un maître électricien. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                                                                                         |

## 2) EST-CE QU'IL Y A UNE DISTANCE LIBRE D'UN MÈTRE DEVANT LES PANNEAUX ÉLECTRIQUES?

|                              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Non | Libérez l'espace devant les panneaux et les appareillages électriques. Délimitez une zone au sol ou installez une affiche indiquant qu'il doit y avoir un espace libre d'un mètre en tout temps. |

## 3) EST-CE QUE LES PRISES DE COURANT ET LES INTERRUPTEURS ONT UNE PLAQUE PROTECTRICE?

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Non | Installez une plaque protectrice. Ces travaux peuvent être faits par vos employés ou vous pouvez consulter un maître électricien. |

## 4) EST-CE QUE LES PRISES SONT BRISÉES OU PRÉSENTENT DES SIGNES DE SURCHAUFFE?

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien afin de remplacer les prises de courant. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                          |

## 5) EST-CE QUE LES PRISES DE COURANT À MOINS DE 1,5 M D'UN LAVABO SONT DE TYPE DDFT?

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Non | Contactez un maître électricien afin d'installer des prises de courant de type DDFT. |

## 6) EST-CE QUE LES PRISES DE COURANT UTILISÉES LORS D'ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX OU FESTIVALS SONT DE TYPE DDFT?

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Non | Contactez un maître électricien afin d'installer des prises de courant de type DDFT. |

## 7) EST-CE QUE VOS PRISES DE COURANT EXTÉRIEURES SONT MUNIES DE COUVERCLES ÉTANCHES?

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Non | Installez un couvercle étanche. Ces travaux peuvent être faits par vos employés ou vous pouvez consulter un maître électricien. |

## 8) EST-CE QU'IL Y A DES PRODUITS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ D'UN PANNEAU ÉLECTRIQUE?

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Retirez tout produit inflammable et entreposez-les loin des appareillages électriques. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                        |

## 9) EST-CE QU'IL Y A DES BOÎTES DE JONCTION SANS COUVERCLE?

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Installez un couvercle conçu à cet effet. Ces travaux peuvent être faits par vos employés ou vous pouvez consulter un maître électricien. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                           |

## 10) EST-CE QU'IL Y A UN RADIATEUR ÉLECTRIQUE PORTATIF UTILISÉ DE FAÇON PERMANENTE?

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien afin d'installer une unité de chauffage respectant les normes et correspondant à vos besoins. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                               |

## 11) EST-CE QU'IL Y A DU CÂBLAGE INUTILISÉ?

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien afin de retirer tout le câblage inutilisé. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                            |

## 12) EST-CE QUE LES BOÎTES DE JONCTION, LES PANNEAUX, LES SECTIONNEURS ET AUTRES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES SONT SOLIDEMENT FIXÉS?

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Non | Contactez un maître électricien afin de bien fixer l'appareillage électrique. |

## 13) EST-CE QUE LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES SITUÉES DANS UN RAYON DE 6 M (20 PI) DU RÉSERVOIR PÉTROLIER SONT ANTIDÉFLAGRANTES?

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Non | Contactez un maître électricien afin de rendre l'installation conforme. |

## 14) EST-CE QU'IL Y A UNE ACCUMULATION DE POUSSIÈRE SUR L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE?

|                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien afin d'effectuer un nettoyage à l'extérieur et à l'intérieur du panneau électrique. Vérifiez avec lui s'il y a une façon de créer une séparation entre les panneaux et l'environnement poussiéreux. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                                                                                                                     |

## 15) EST-CE QUE DES BLOCS MULTIPRISES SONT UTILISÉS POUR DES APPAREILS DE CUISINE OU À HAUTE INTENSITÉ?

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Retirez les blocs multiprises et branchez certains appareils sur d'autres prises avoisinantes ou contactez un maître électricien afin d'installer des prises de courant supplémentaires. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                                                                          |

## 16) EST-CE QU'IL Y A DES RALLONGES ÉLECTRIQUES UTILISÉES DE FAÇON PERMANENTE?

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien afin d'installer une prise de courant à l'endroit désiré. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                           |

## 17) EST-CE QUE LES RALLONGES PRÉSENTENT DES SIGNES D'USURE OU SONT ENDOMMAGÉES?

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Remplacez les rallonges électriques endommagées. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                  |

## 18) EST-CE QUE SUR LES FICHES D'ALIMENTATION, LA BROCHE DE MISE À LA TERRE EST BRISÉE OU BRANCHÉE SUR UN CORDON SANS MISE À LA TERRE?

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Remplacez les fiches d'alimentation endommagée et branchez les fiches à trois broches sur des prises avec mise à la terre. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                            |

## 19) EST-CE QU'IL Y A DES DISJONCTEURS QUI SE DÉCLENCHENT OU DES FUSIBLES QUI BRÛLENT À L'OCCASION?

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Consultez un maître électricien afin de vérifier les circuits et ajouter des circuits supplémentaires pour répartir la charge. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                |

## 20) EST-CE QU'IL Y A DES LUMINAIRES ENDOMMAGÉS?

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien afin de remplacer ou de réparer les luminaires. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                 |

## 21) EST-CE QU'IL Y A UNE PROTECTION MÉCANIQUE SUR LES LUMINAIRES À MOINS DE 2,1 M?

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Non | Installez une protection mécanique conçue à cet effet ou remplacez les luminaires par un luminaire du bon type, ou encore, contactez un maître électricien afin de faire installer une protection mécanique. |

## 22) EST-CE QU'IL Y A UN DÉGAGEMENT SUFFISANT ENTRE LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET LES SURFACES ADJACENTES?

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Non | Retirez tout objet étant trop près d'une source de chaleur. Respectez les distances selon les recommandations du fabricant. |

## 23) EST-CE QUE LES PANNEAUX SONT BIEN IDENTIFIÉS?

|                              |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Non | Identifiez les panneaux électriques et leurs circuits, les sectionneurs, les panneaux de contrôle et autres. Vous pouvez aussi consulter un maître électricien pour effectuer ces travaux. |

## 24) EST-CE QU'IL Y A DES PANNEAUX OU DES BOÎTIERS QUI NE SONT PAS BIEN FERMÉS?

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Fermez les panneaux ouverts ou contactez un maître électricien pour effectuer ces travaux. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                            |

## 25) EST-CE QUE LES PANNEAUX ONT ÉTÉ PEINTURÉS?

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Consultez un maître électricien afin d'inspecter les panneaux et vérifier si des composantes doivent être remplacées à cause de la peinture. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                                                                                              |

## 26) EST-CE QU'IL Y A UN APPAREILLAGE D'INTERCONNEXION EMPÊCHANT LA SOURCE D'ALIMENTATION NORMALE ET LA SOURCE D'ALIMENTATION DE LA GÉNÉRATRICE DE SE RENCONTRER INVOLONTAIREMENT?

|                              |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui |                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/>     | Aucune génératrice utilisée en cas de panne prolongée.                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Non | Consultez un maître électricien afin qu'il vérifie l'installation. En cas de non-conformité, faites-lui installer un interrupteur de transfert manuel ou un panneau de génératrice. |

## 27) EST-CE QU'IL Y A DES PANNEAUX OU AUTRES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES QUI SONT FORTEMENT ROUILLÉS?

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | Contactez un maître électricien pour remplacer l'appareillage endommagé. |
| <input type="checkbox"/> Non |                                                                          |

Date de l'inspection

Responsable de l'inspection